

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00030  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0622850  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Завод ТЕХНО». Адрес: 391000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240.  
(наименование и место нахождения заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Завод ТЕХНО». Адрес: 391000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240.  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России.  
(наименование и место нахождения органа по сертификации выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Маты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО", выпускаемые по ТУ 5762-006-74182181-2008 см.  
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) Приложение на бланке № ТР 0055212. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6210

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 - продукция без покрытия.  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1 - продукция с покрытием алюминиевой фольгой.  
Отчет об испытаниях № 209/РС от 03.07.2009 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ИИ.153 от 26.03.2009 г.  
Отчет об испытаниях № 241/РС от 03.07.2009 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ССПБ.RU.ИИ.153 от 26.03.2009 г.  
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0019-АОП от 09.06.2009 г. ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ПБ37.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.07.2009 по 26.07.2014

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.00030

(обязательная сертификация)

ТР

0055212

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6210	Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированный) Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 100 Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 100 (кашированный) Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 35 (кашированный) Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 35 (кашированный) Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 35 (кашированный) Мат ламельный ТЕХНОНИКОЛЬ 50 (кашированный) Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 50 Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 30	ТУ 5762-006-74182181-2008



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

В.Б. Смирнов