

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.00254**

(номер сертификата соответствия)

ТР **0631278**

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5.
Тел. (495) 681-27-93, факс (495) 925-81-55.
ОГРН 1047796256694

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС»
453700, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, д. 1.
Тел. 34791 41-3-40.
ОГРН 1060270004717
(см.Приложение)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Техноэласт Пламя Стоп марки Техноэласт Пламя Стоп К (ЭКП 3,0-6,0)
ТУ 5774-001-72746455-2006
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 7440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 5
(группа горючести - Г4; группа воспламеняемости - В2; группа распространения пламени - РП1)
(см.Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 9335 от 03.09.2009 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.056 от 26.03.2009.

Акты о результатах анализа состояния производства №10514/1 от 06.08.2009, №10514/2 от 10.09.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.577.П.000204.03.08 от 25.03.2008 до 25.03.2013 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.577.П.000003.01.07 от 12.01.2007 до 12.01.2012 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.11.2009 по 06.11.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Терешкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЛБ01.В.00254

(обязательная сертификация)

ТР 0059041
(учетный номер бланка)

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия

ООО «Завод Технофлекс»,
390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5, тел./факс (4912) 911-292, 24-06-71, 24-06-73,
ИНН 6229024796, ОГРН 1026201076054

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Метод II;
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;
ГОСТ Р 5032-97 «Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Терешкин