



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

77.01.03.577.п.052676.12.05

от

08.12.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный "Эластобит"**

изготовленная в соответствии
с **ТУ 5774-010-00289973-2005 "Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный "Эластобит"**,

Технологическим регламентом

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"**

Организация-изготовитель
ЗАО "Оргкровля"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Оргкровля", Рязань, пос. Строитель

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование

исследования, производителя, сертификация, другие рассмотренные документы):
**Экспертные выводы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" от
29.11.05г., Информационная карта № 1605К от 24.11.2005г. НИИСФ ИЛ "Экосанхим"**

№ 0408221

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м.куб.

в возд.раб.зоны

атм.возд.

углеводороды алифатические предельные С1-С10	900/300	-
углерода оксид	20	5/3
известняк	-/6	0.3/0.1
силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:		
стекловолокно	-/4	0.06
этиленбензол	30/10	0.04/0.002
бута-1,3-диен	100	3/1
в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения		

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки), глаз (очки) при наклейке материала. Соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1385-03 при производстве продукции. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие производитель, номер партии, дата изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности

Заключение действительно до 30.11.2010г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.



Подпись
Глиненко В.М.