



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ЕС. ОП044.В00087

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 27.05.2005 г.

Действителен до 27.05.2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НА ОСНОВЕ МЯГКОГО ПВХ «LOGICROOF» тип RP.**

(толщина: 1,2 мм; 1,5 мм)

продукция

код ОКП

3921 90 600 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по
СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП
21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый
по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе

ИД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийное производство**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "ТехноНИКОЛЬ-Сервис", ОКПО 56818267.**

141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Западная, д. 1 А.

Тел. (095) 933- 53-52, тел./факс 933-53-52.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **«СЕРЛАСТИК SL» (Испания).**

Poligono Industrial de Jundis s/n, 01010 Vitoria-Gasteiz, Alava, Spain.

Тел. + 34 945 290 216, fax. + 34 945 290 348.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0106212

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 593/С-2005 от 26.05.2005 г.	НИИ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0137-АОП от 13.05.2005 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-декларация от 01.02.2005 г.	ООО "ТехноНИКОЛЬ-Сервис", ОКПО 56818267.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.577.П.07556.03.05 от 28.03.05 г.	Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по городу Москве.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г.
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.
Тел.: (095) 673-79-33, 796-89-34. Факс (095) 913-25-38, 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации



Эксперт


подпись
П.А. Стороженко
инициалы, фамилия


подпись
В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации