



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП078. В. 00160

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 15.09.2008 г.

Действителен до 15.09.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ ШТУЧНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БИТУМНЫЙ SHINGLAS
(ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА),
выпускаемая по ТУ 5774-036-17925162-2005 с изм. 1, 2, 3, 4**

57 7400
код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по
СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючий по СНиП 21-
01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по
СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе

нд

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «Завод Шинглас», ОКПО 75805247.
391000, г. Рязань, Восточный промузел, д. 21. стр. 58.
Тел. (4912) 911-233, факс (4912) 911-222.**

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Завод Шинглас», ОКПО 75805247.
391000, г. Рязань, Восточный промузел, д. 21. стр. 58.
Тел. (4912) 911-233, факс (4912) 911-222.**

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0225201

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 1748/С-2008 от 15.09.2008 г.	НИЛ ПВБ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 0200/3-АПИ от 09.09.2008 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-декларация от 09.09.2008 г.	ООО «Завод Шинглас», ОКПО 75805247.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.577.П.052680.12.05 от 08.12.05 г.	Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя
Органа по сертификации



(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.